

RG. 0003. 1. 2019r.

Anna Mencil

Borki, 30.04.2019r.

Radna Rady Gminy w Kole

Rada Gminy w Kole

Wpłynęło, dn. 30.04.2019r.

Podpis

Szanowny Pan

Mariusz Rybczyński

Wójt Gminy Koło

Dotyczy: Hydrantu w miejscowości Borki ul. Polna

Interpelacja

Szanowny Panie Wójcie

W lipcu 2018 roku w naszej miejscowości wybuchł groźny pożar. Miał on miejsce na posesji przy ulicy Polnej 8. Strażacy kilkanaście godzin walczyli z ogniem. Mieszkaniec w związku z pożarem poniósł ogromne straty. Sporym utrudnieniem dla działań gaśniczych był brak odpowiedniego dojazdu, gdyż zlikwidowano przejazd kolejowy łączący wieś. Wszystkie wozy bojowe straży pożarnej kierowały się na ulicę Leśną. Brak hydrantu spowodował ogromne zagrożenie dla sąsiedztwa, z którym graniczył poszkodowany mieszkaniec. Odległość najbliższego hydrantu to 350 m.

W imieniu własnym oraz mieszkańców wsi Borki proszę o podjęcie działań w kierunku instalacji hydrantu oraz dokonania przeglądu wszystkich pozostałych hydrantów w sołectwie (czy sprawnie działają).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na władzach danej gminy, której jednym z zadań własnych wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ramach zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, są sprawy ochrony przeciwpożarowej. W kontekście przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno to być realizowane m.in. poprzez określenie w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z informacją zawartą art. 19 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy przedmiotowy regulamin, określający wiążące prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, powinien zawierać m. in. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. Poza tym przy projektowaniu sieci wodociągowej przeciwpożarowej należy uwzględnić m.in. aspekt lokalizacji hydrantów zewnętrznych, tj. umieszczania ich wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach przy zachowaniu odległości między hydrantami wynoszącej maksymalnie 150 m.

Pożar, który miał miejsce pokazał jak bardzo istotnym jest zabezpieczenie wodne poszczególnych miejscowości. Proszę więc o podjęcie pilnych działań celem przeglądu bądź naprawy hydrantów oraz zamontowanie nowych.

Z poważaniem

Anna Mencil

Anna Mencil

URZĄD GMINY W KOLE	
Sekretariat	
Wpłynęło 30.04.2019	
Ilość zał.	podpis.....
L.dz.	skierowano: